

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond

METROLOGI

Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø

Tlf.: 35 46 62 00 · Fax: 35 46 62 02 · E-post: danak@danak.dk · www.dansk-metrologi.dk

3. TILLÆG TIL
TYPEGODKENDELSESATTEST
2000-7053-1491

Nr.: 2003-7053-1856

Udgave: 1

Dato: 2003-05-01

Gyldig til: 2010-05-17

Systembetegnelse: IV - 338 cs

MÅLEANLÆG

Producent Dresser Wayne AB, Malmø, Sverige.
Ansøger Dresser Wayne AB, Malmø, Sverige.
Art Stander med elektronisk tællerværk.
Ændring Standere, hvor der i typebetegnelsen indgår kapacitetsbeskrivelsen 70 liter pr. min. godkendes hermed med ny ændret kapacitet.
Typebetegnelsen er uændret fra attest nr. 2000-7053-1491 og efterfølgende tillæg.
Anvendelse Udmåling af benzin, petroleum eller gasolie.

1. LEGALE MÅLEDATA

Kapacitet 60, 40/60 og 40/70 liter pr. min.
Mindste verificerede udmåling 5 liter
Øvrige legale måledata uændret fra attest nr. 2000-7053-1491 og efterfølgende tillæg.

2. VERIFIKATIONSBESTEMMELSER

Verifikation I henhold til gældende bestemmelser, samt såfremt den legale plombering er brudt eller defekt, eller efter indgreb, der kan have betydning for udmålingernes nøjagtighed.
Påskrifter Uændret fra attest nr. 2000-7053-1491 og efterfølgende tillæg.
Plombering Uændret fra attest nr. 2000-7053-1491 og efterfølgende tillæg.

3. KONSTRUKTION

Standeren er hermed godkendt med ændret udleveringshastighed.
Øvrige konstruktion uændret fra attest nr. 2000-7053-1491 og efterfølgende tillæg.

4. DOKUMENTATION

Ansøgning nr. 2003-7053-1856.

P. Claudi Johansen

BEMÆRK !

Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.