

# Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond

METROLOGI

Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø

Tlf.: 35 46 62 00 · Fax: 35 46 62 02 · E-post: [danak@danak.dk](mailto:danak@danak.dk) · [www.dansk-metrologi.dk](http://www.dansk-metrologi.dk)

|  |                     |
|--|---------------------|
| 1. tillæg til<br><b>TYPEGODKENDELSESATTEST</b><br>2001-7053-1590 | Nr.: 2003-7053-1893 |
|  | Udgave: 1           |
|  | Dato: 2003-06-23    |

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Gyldig til: 2011-04-03 | Systembetegnelse: TS 27.51 038 |
|------------------------|--------------------------------|

## ELMÅLER

### GYLDIGHEDSFORLÆNGELSE

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Producent</b>  | Enermet OY, Finland.   |
| <b>Ansøger</b>    | Enermet A/S.   |
| <b>Art</b>        | Statisk elmåler, klasse 1.                                   |
| <b>Type</b>       | K410iNVxx med tilslutning til eksterne strømtransformatorer. |
| <b>Anvendelse</b> | Måling af elforbrug i henhold til EN 61036, 1997.            |

Keld Palner Jacobsen

**BEMÆRK !** Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed