

7. TILLÆG TIL TYPEGODKENDELSESATTEST 2002-7053-1722		Nr.: 08-3513
		Udgave: 1
		Dato: 2006-01-12
Gyldig til: 2016-10-29	Systembetegnelse: IV - 351 cs	
<h1>MÅLEANLÆG</h1>		
Producent	Dresser Wayne AB, Malmø, Sverige. Dresser Wayne, Bonnyrigg, Skotland. Wayne Germany Dresser Europe GmbH, Einbeck, Tyskland.	
Ansøger	Dresser Wayne AB, Malmø, Sverige.	
Art	Multiproduktstander.	
Ændring	Hermed er standeren godkendt med mulighed for IFSF kommunikations-interface-kort monteret i standerens elektronik hoved, alternativt display-kort med ét LCD display for liter og prisvisning. Standeren er desuden godkendt til udmåling af et blandingsprodukt af ethanol og benzin. (Se legale måledata).	
Anvendelse	Udmåling af benzin, petroleum eller gasolie. Udmåling af en blanding af ethanol og benzin. (Se legale måledata).	
BEMÆRK !	Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.	

1. LEGALE MÅLEDATA

Kapacitet	Qmax	40 liter pr. min.
	Qmin	5 liter pr. min.
Mindste verificerede udmåling		5 liter pr. min.
Tællværk		
	Litertæller, kapacitet	9999, 99 liter
	deling	0, 01 liter
	Pristæller, kapacitet	9999, 99 kr.
	deling	0, 01 kr.
	Dagspris, kapacitet	99, 99 kr. pr. liter
	deling	0, 01 kr. pr. liter
Væsketype		Benzin, petroleum og gasolie. Blandinger af benzin og ethanol (maksimalt 88% ren ethanol (E85)).
Viskocitetsområde for E85 (Ethanol/benzin)		(1,1 mPa s (± 10%) ved 20 °C).
Verifikationstolerance		± 5 ‰

Øvrige legale måledata uændret fra attest nr. 2002-7053-1722 og efterfølgende tillæg.

2. VERIFIKATIONSBESTEMMELSER

Verifikation	I henhold til gældende bestemmelser, samt såfremt den legale plombering er brudt eller defekt. Desuden verificeres efter andre indgreb, der kan have betydning for udmålingernes nøjagtighed.
Påskrifter	Eventuel fjernregistreringsenhed mærkes »ikke verificeret«
Skalaplade	Kroner, liter, kroner pr. liter eller øre pr. liter.
Ved synsglas	Glasset skal være fyldt (Ved ethanol/benzin blanding)
Verifikationsskilt	Til benzin, petroleum eller gasolie. Til blandinger af ethanol og benzin. Systembetegnelse, TS-nr., fabr. nr., Max liter pr. min.

Verifikationen gælder kun udmåling over liter.

Standeren må kun forsynes med ét verifikationsskilt.

Øvrige verifikationsbestemmelser uændret fra attest nr. 2002-7053-1722 og efterfølgende tillæg.

3. KONSTRUKTION

Standerens elektroniske styring kan herefter være udvidet med et IFSF-kort til kommunikation med eksternt udstyr. (POS/betalingsudstyr).

Standeren kan være monteret med alternativ displaykort, med ét LCD display for samtidig liter og prisvisning.

Standeren kan anvendes til udmåling af et blandingsprodukt af benzin og ethanol, (se legale måledata). Udmåling kan være udført som udmåling fra et enkelt måleorgan, eller som blend-udmåling fra to måleorganer, med blandingsforhold op til maksimalt 88% ethanol udmålt fra hver enkelt måleorgan. Ved udmåling med blanding af ethanol og benzin, skal standeren være forsynet med synsglas.

Øvrige konstruktion uændret fra attest nr. 2002-7053-1722 og efterfølgende tillæg.

Komponentliste

Komponent	Fabrikat	Type	Bemærkninger
IFSF-kort	Wayne	WM008766	IFSF-kort (Kommunikation til betalingsterminal)
Displaykort (volumen, beløb og pris)	Wayne	WMM010887	Inkl. 1 display for 1 dagspris
Displaykort (volumen, beløb og pris)	Wayne	WMM010888	Inkl. 2 display for 2 dagspriser

Øvrige komponentliste uændret fra attest nr. 2002-7053-1722 og efterfølgende tillæg.

4. DOKUMENTATION

Ansøgning nr. 08-3513

Med dette tillæg forlænges gyldighedsperioden til 29. oktober 2016.

P. Claudi Johansen