

2. tillæg til <b>TYPEGODKENDELSSESATTEST</b> 2001-7053-1597	Nr.: 08-3642 Udgave: 1 Dato: 2006-09-14
Gyldig til: 2014-06-01	Systembetegnelse: TS 27.01 0123

## VOLUMENMÅLERUNDERPART

### GYLDIGHEDSFORLÆNGELSE

<b>Producent</b>	Brunata A/S
<b>Ansøger</b>	Brunata A/S, Vesterlundvej 14, 2730 Herlev
<b>Art</b>	Elektromagnetisk induktiv volumenmåler med anvendelse af volumenunderpart.
<b>Type</b>	HGQ eller HGS med standard elektronik med pulsudgang (-07 eller -107) eller med special elektronik i selvstændigt hus med galvanisk adskilt pulsudgang (-07S).
<b>Anvendelse</b>	Som volumenmåler eller volumendel til varme-Energimåler til måling af fjernvarme i h.t. EN 1434, Nøjagtighedsklasse 2, om miljøklasse C.

Tillæg der er omfattet af gyldighedsforlængelsen:

1. tillæg sagsnr. 2003-7053-1889

Keld Palner Jacobsen

**BEMÆRK:** Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.