



**BEKENDTGØRELSE FRA JUSTERVÆSENET**  
**TYPEGODKENDELSESATTEST**

Nr.: 45 /1982


Udgave 1

Dato 1982 - 12 - 15

Gyldig til 1984 - 12 - 31

Systembetegnelse: IV-188 cs

# MÅLEANLÆG



**Fabrikant:** Sam-Projekt A/S, Danmark.  
**Anmelder:** Sam-Projekt A/S.  
**Art:** Enkeltstander med elektronisk tællerværk.  
**Typer:** 8109-A1/Tokheim-2A.  
8109-A3/Tokheim-2A.  
8109-A4/Tokheim-2A.  
**Anvendelse:** Udmåling af benzin, petroleum eller gasolie.

## 1. JUSTERTEKNISKE DATA

<b>Kapacitet:</b>		75 l/min.
<b>Mindste lovlige udmåling:</b>		5 l
<b>Tællerværk:</b>	Pristæller, kapacitet	999,99 kr.
	deling	0,01 kr.
	Litertæller, kapacitet	999,99 l
	deling	0,01 l
	Dagspris, kapacitet	9999 øre pr. l
	deling	1 øre pr. l
<b>Justertolerance:</b>	±	5 ‰

**BEMÆRK!** Måleinstrumenter, som ikke er helt identiske med det i attesten fastlagte, kan kun justeres under forudsætning af særskilt godkendelse ved tillæg til denne attest.



## TYPEGODKENDELSESATTEST

Nr.: 45/1982

Systembet.: IV-188 cs

### 2. JUSTERBESTEMMELSER

**Omjustering:**

Årligt, samt såfremt Justervæsenets plombering er brudt eller defekt, samt efter indgreb, der kan have betydning for udmålingernes nøjagtighed.

**Påskrifter:**

Eventuel fjernregistreringsenhed mærkes »Ujusteret«.

**Skalaplade:**

Kroner, liter, øre pr. liter.

**Ved synsglas:**

Glasset skal være fyldt.

**Justerskilt:**

Til benzin, petroleum eller gasolie.

Systembetegnelse, Jv. nr., Fabr. nr., Max. . . . . l/min.

Mindste lovlige salg . . . . . liter.

Justeringen gælder kun detaillitertælleren.

**Plombering:**

**Justerskilt** sikres med 18 mm årstalsplombe.

Desuden sikres med plombetråd og løse plomber med justermærke:

Måleorganers over- og underpart, kalibrators låsestift, impuls giver til måleorgan samt måleorgan til standers chassis.

I standeren sikres kabelfordelingsboxen med impulsgivertilslutning imod åbning og på prissætningsboxen i kiosk sikres multistik i bunden af boxen til boxen.

Justervæsenet forbeholder sig ret til at kræve ændringer i sikkerhedsplomberingen.

### 3. KONSTRUKTION

Standeren er en ombygget enkeltstander.

Det hydrauliske system er identisk med det i bekendtgørelse nr. 30/1979, systembetegnelse IV-122 cs beskrevne, dog med kun et hydraulisk system.

Impulsgiver, visning af kroner, liter og dagspris samt elektronisk styring er identisk med den i bekendtgørelse nr. 33/1982, systembetegnelse IV-183 cs beskrevne.

Ved strømafbrydelse under tankning kan standerens visning bibeholdes i min. 5 minutter og ved tankning over seddelautomat kan pistolen sættes på plads og tages igen indenfor 30 sek., uden at standeren stopper og annullerer restbeløbet.

### 4. DOKUMENTATION

Ansøgning nr. 1090/82, dateret 1982-08-26.

*E. Repstorff Holtveg*