



3. TILLÆG TIL TYPEGODKENDELSESATTEST Nr. 1990-763/000-1204		Nr.: 1992-4163-0290
		Udgave: 1
		Dato: 1993-04-15
Gyldig til 2002-12-31	Systembetegnelse: IV-283 cs	
<h2>MÅLEANLÆG</h2>		
Producent	Tatsuno, Japan, og Dansk Olie-Måler Service, Glostrup.	
Ansøger	Dansk Olie-Måler Service, Glostrup.	
Art	Stander med elektronisk tælleværk.	
Typer	GRMS-HSX 50 + 90.	
Anvendelse	Udmåling af benzin, petroleum eller gasolie i trafiksektoren.	
LEGALE MÅLEDATA		
Kapacitet	50 eller 90 liter pr. min	
Mindste verificerede udmåling	10 liter	
	Øvrige legale måledata uændret i forhold til beskrivelse i attest nr. 1990-763/000-1204.	
VERIFIKATIONS-BESTEMMELSER	Uændret i forhold til beskrivelse i attest nr. 1990-763/000-1204.	
KONSTRUKTION		
	Hermed er standeren også godkendt som 2-kapacitetstander med kapacitet på henholdsvis 50 eller 90 liter pr. min. Standeren er forsynet med 1 pistol og kapacitet på 50 liter pr. min. opnås ved pistoltagning og kapacitet på 90 liter pr. min. opnås ved pistoltagning og derefter aktivering af trykknop for 90 liter pr. min.	
	Standerens hydrauliske system består af pumpe type PGS-0257-L med indbygget luftudskiller, måleorgan type MP-02515-G og 1 stk. impulsgivere fabrikat Tatsuno type RDK-87 eller fabrikat Scancon type 1002/1-7 samt elektronisk tælleværk af fabrikat Tatsuno type RFU 8121 eller ER 1024.	
	Øvrig konstruktion uændret fra attest nr. 1990-763/000-1204.	
DOKUMENTATION	Ansøgning nr. 1992-4163-0290.	
	P. Claudi Johansen	
BEMÆRK ! Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.		