



22. TILLÆG TIL TYPEGODKENDELSESATTEST Nr. 210	Nr.: 1997 - 4163 - 1029
	Udgave: 2
	Dato: 13.01.1998
Gyldig til 2006 - 06 - 30	Systembetegnelse: IV-39

MÅLEANLÆG

Nedennævnte måleanlæg er herefter **individuet godkendt** under systembetegnelsen IV-39

Producent	HMK Tank-Produktion A/S, Hjallerup	
Ansøger	Shell Statoil Kastrup I/S, Københavns Lufthavn, Kastrup	
Art	Dispenservogn med volumen-væskemåler	
Type	Ingen specificeret type	
Anvendelse	Udmåling af flybrændstof	
Opstillingssted	Shell Statoil Kastrup I/S, Københavns Lufthavn, Kastrup	
TS-nr. 2957	Måler serie nr. 18XF 29570	Køretøj nr. Dispenser 1
TS-nr. 2545	Måler serie nr. 18XF 29571	Køretøj nr. Dispenser 2

1. LEGALE MÅLEDATA

Kapacitet	Minimum 200 liter/minut	Maksimum 1200 liter / minut
Mindste verificerede udmåling	200 liter	
Detaillitertæller	Kapacitet	99999,9 liter
	Deling	0,1 liter
Verifikationstolerance	± 0,5 %	

2. VERIFIKATIONSBESTEMMELSER

Verifikation	Årligt, samt såfremt den legale plombering er brudt eller defekt, samt efter indgreb, der kan have betydning for udmålingernes nøjagtighed.
Påskrifter	Skalaplade: Liter og Total
Plombering	Verifikationsskilt: Til flybrændstof, TS nr. Fabr. nr. Min liter/min Max liter/min. Verifikationen gælder kun udmåling over liter
Plombering	Uændret

BEMÆRK

Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.

TYPEGODKENDELSESATTEST


Nr.: 1997 - 4163 - 1029

Systembetegnelse: IV-39

3. KONSTRUKTION

Komponentliste	Fabrikat	Type	Bemærkninger
Måleorgan	Smith Meters Inc. USA	LSE 42	
Luftudskiller	Warner Lewis / Velcon	HF-1030CDF/10	Filter/vandmonitor med luftudskiller
Tællerværk Forsynet med totaltæller	Veeder-Root bms	Form. nr. YF1624	

Trykaflastningsudtag nedstrøms for tregangshane ved grenene for henholdsvis rullslange og tagslange er forbundet til pneumatisk ventil, som via interlocks er lukket når måleanlægget udleverer væske.



Samt.tegn:	Vægt:	Date:	Udf.	Ændring:	4
Side:	HMK Tank-Produktion A/S	Projekt:	Tegn:	270597	MA
Form:	Gartnervej 15, 9320 Hjallevrup	SSK	Godk:		
Skala:	1:1	Emne:	Rørdiagram	Tegn. nr.:	1941
			971400	Erst. af:	

4. DOKUMENTATION

Ansøgning nr. : 1997 - 4163 - 1029

P. Claudi Johansen