



5. TILLÆG TIL  
TYPEGODKENDELSESATTEST  
1993-4163-0358

Nr.: 1999-7053-1309

Udgave: 1

Dato: 1999-05-01

Gyldig til 2003-11-17

Systembetegnelse: IV - 299 cs

## MÅLEANLÆG

**Producent** Dresser Wayne AB, Malmø, Sverige.  
**Ansøger** Dresser Wayne AB, Malmø, Sverige.  
**Art** Benzinstander med elektronisk tælleværk.  
**Type** SU 900 / SU 700 / SU 600.  
**Typevarianter** Varianter i henhold til attest nr. 1993-4163-0358 og efterfølgende tillæg.  
Når ovennævnte varianter for typebetegnelser er efterstillet et D, er standen tilsluttet centralpumpeanlæg.  
**Anvendelse** Udmåling af benzin, petroleum eller gasolie i trafiksektoren.

- 1. LEGALE MÅLEDATA** Uændrede fra attest nr. 1993-4163-0358.
- 2. VERIFIKATIONS-  
BESTEMMELSER** Uændrede fra attest nr. 1993-4163-0358.
- 3. KONSTRUKTION**

Hermed er måleanlægget godkendt tilsluttet centralpumpeanlæg med lækagedetektor.

Når måleanlægget er tilsluttet centralpumpeanlæg skal måleanlægget være forsynet med synsglas.

Ved tilslutning til centralpumpe fjernes motor, pumpe og luftudskiller fra standen.

Standen forsynes med magnetventil(er) samt filter fabrikat Wayne type 163 916.

Øvrige konstruktion uændret fra attest nr. 1993-4163-0358 og efterfølgende tillæg.
- 4. DOKUMENTATION** Ansøgning nr.: 1999-7053-1297

P. Claudi Johansen

**BEMÆRK !** Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.