

Skema til elsyn

Installatørvirksomhed

Installationsejer

Navn:

Adresse:

Postnr./by:

Telefon:

Mail:

Rekvirent

Navn:

Adresse:

Postnr./by:

Telefon:

Mail:

Installationsadresse

Adresse:

Postnr./by:

Udført af

Navn:

Dato:

Generelle oplysninger

Eftersyn

Tavler	OK	Ændring nødvendig	Bemærkning
1. Tilgængelighed/fri plads			
2. Intakt grundbeskyttelse - (afdækninger/kapsling)			
3. Mærkning med tilhørsforhold samt største tilladte mærkestrøm			
4. Overstrømsbeskyttelse - korrekt sikringsstørrelse/bundkontakter/pasringe eller lignende.			
5. RCD 30 mA (HFI- eller HPFI-afbryder)			

Fast 230/400V-installation	OK	Ændring nødvendig	Bemærkning
6. Fordeling af belastningen på grupper			
7. Fastgørelse af kabler, monteringsmateriel (afbrydere og stikkontakter) samt manglende dæksler m.m.			
8. Antal tilslutningssteder			
9. Ulovlig anvendelse af bøjelig ledning som fast installation, fritsiddende muffe m.v.			
10. Installationens tilstand			

Badeværelse	OK	Ændring nødvendig	Bemærkning
11. Placering af fast installation og elektrisk materiel i forhold til beskyttelse mod vand			

Indbygningsarmaturer	OK	Ændring nødvendig	Bemærkning
12. Ledningsmateriel			
13. Samlinger (dåse eller direkte i armatur)			
14. Korrekt anvendelse og placering af belysningsarmaturer (brandfare)			
15. Installationens tilstand			

Lawvoltinstallation	OK	Ændring nødvendig	Bemærkning
16. Lampesæt			
17. Strømforsyninger			
18. Overstrømsbeskyttelse			
19. Ledningsmateriel			
20. Korrekt anvendelse og placering af belysningsarmaturer (brandfare)			
21. Installationens tilstand			

Tilledninger	OK	Ændring nødvendig	Bemærkning
22. Korrekt aflastning ved ledningsender			
23. Ulovlige samlinger			
24. Forkert anbringelse			
25. Beskadigelser			

Brugsgenstande	OK	Ændring nødvendig	Bemærkning
26. Korrekt fastgørelse og anbringelse			
27. Korrekt kapsling			
28. Beskadigelser			

Andre forhold	Ja	Nej	Bemærkning
29. Fotodokumentation			
30. Dårligt håndværk - muligvis ulovligt "gør det selv"-arbejde			
31. Andet/kommentarer			

Afprøvning

Måleobjekter	OK	Ændring nødvendig	Ikke aktuel	Bemærkning
32. Funktionsafprøvning af RCD'er RCD _____ RCD _____ RCD _____ RCD _____				
33. Gennemgående elektrisk forbindelse i beskyttelsesledere				
34. Jordingsanlæggets effektivitet				
35. Installationens isolationsmodstand				

Stikprøvevis adskillelse

Adskillelse foretaget	Resultat	Fotodokumentation	
		Ja	Nej

Til ejer/bruger af installationen

Skemaet viser resultatet af elsynet. Det giver dig overblik over den sikkerhedsmæssige standard af elinstallationen. Det fremgår også, hvor installationen evt. skal ændres for at gøre den lovlig, eller hvor installationen af andre hensyn bør ændres.

Bemærk, at elsyn ikke svarer til en elinstallationsrapport, der er en del af huseftersynsordningen ved køb og salg af boliger.

Det er kun den **synlige og umiddelbart tilgængelige del af installationen, der er efterset og stikprøvevis adskilt**, medmindre andet er anført.

Ved eftersynet har vi målt isolationsmodstanden i den faste installation og foretaget kontrol af det udstyr, der beskytter mod elektrisk stød, herunder RCD'er (fejlstrømsafbrydere, HFI-/HPFI-afbrydere).

Elinstallatørvirksomheden, der har udført eftersyn af installationen, kan ikke gøres ansvarlig for, at fejl og mangler bliver afhjulpet, uanset om de er anført på denne blanket eller ej.

Hvis du ønsker det, kan elinstallatørvirksomheden give dig mere detaljerede oplysninger om, hvad der skal ændres, for at installationen bliver lovlig, og hvilke ændringer virksomheden i øvrigt vil anbefale. Samtidig kan du få et overslag over, hvad arbejdet vil koste.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om de bemærkninger, der er angivet i skemaet eller om eftersynet i øvrigt, skal du kontakte virksomheden, der har udført elsynet.

Uddrag af Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet (nr. 1414 af 03/12/2018)

§ 12. Konstaterer en autoriseret virksomhed på elområdet fejl eller mangler ved en elektrisk installation og afhjælpes disse ikke, skal virksomheden gøre ejeren eller brugeren bekendt med disse og med den fare og det ansvar, som er forbundet med ikke at lade fejl eller mangler afhjælpes.