

Notat

Webinar Gasrørledninger

Tak for deltagelsen i vores webinar omkring ny bekendtgørelse for gasrørledninger.

Video, slides fra powerpoint og spørgsmål fra webinar omkring gasrørledninger kan ses her:

<https://www.sik.dk/erhverv/gasinstallationer-og-gasanlaeg/vejledninger/roerledninger-gas/webinar-om-roerledninger-gas-27-februar-2026>



18-03-2026

Esbjerg Brygge 30
6700 Esbjerg
Tlf.: 33 73 20 00

mo@erst.dk
www.sik.dk
CVR nr. 27 40 31 23

	Spørgsmål	Svar
1	Hvad er Erhvervsstyrelsens forventede implementeringstid for disse bekendtgørelser (gasanlæg og rørledninger)?	Som angivet i bekendtgørelserne er der i overgangsbestemmelsen angivet, at de tidligere bekendtgørelser kan følges det første år. Dog med anmeldelse iflg. bek. 1988.
2	Skal der gennemføres risikovurdering, hvis man har en eksisterende naturgasledning på 19 bar og ønsker at opføre bebyggelse til ophold for mennesker tæt på rørledningen?	Hvis der sker en tilstrækkelig ændring til, at det vil svare til en ændring af Class location i forhold til GPTC, skal der laves en risikovurdering.
3	I forbindelse med anmeldelse jf. §6, hvordan definerer Erhvervsstyrelsen så tidspunkt for etablering (i webinar kaldet konstruktion)?	Start af etablering vil være opstart af svejsning/samling eller udlægning af gasrør i trace. Påbegyndelse af entreprenørarbejde som forberedelse af traceet kan opstartes inden anmeldelse.
4	Er det ved første spadestik?	Se ovenfor.



5	Eller er det den mekaniske installation?	Se ovenfor.
6	Det er ikke utænkeligt, at byggeriet går i gang før det endelige mekaniske design er 100%. Også relateret til BEK 1702.	Se ovenfor.
7	Hvordan skal "skader" indberettes?	Dette gøres via Virk.dk.
8	Jf. §103, så skal kabler og andre ledninger fortrinsvis passere over rørledningen. Hvad betyder dette helt præcist?	Det betyder, at de helst skal føres over rørledningen, men kan dette ikke lade sig gøre af forskellige årsager, må de gerne passere under.
9	I hvilke tilfælde kan de passere under?	Se ovenfor.
10	Anses en fakkelløsning for en høj konstruktion?	En fakkelløsning er en del af et gasanlæg og omfattet af dets risikovurdering.
11	Er den årlige statusrapport en ny rapportering, eller erstatter den hvad der tidligere hed Teknisk årsrapport, som er fremsendt til SIK?	Den er ny, men meget tilsvarende den tekniske årsrapport, der skal opdateres i forhold til de i § 88 nævnte punkter.
12	Kan man få tilsendt slideshow for både rørledning og gasanlæg?	Slides og video for gasanlæg kan du finde her: https://www.sik.dk/erhverv/gasinstallationer-og-gasanlaeg/vejledninger/gasanlaeg/webinar-om-gasanlaeg-29-januar-2026
13	Hvad er begrundelsen for, at man vælger at benytte referencer til amerikanske standarder og ikke som normalt EU-standarder?	Det er af Erhvervsstyrelsen vurderet, at de europæiske standarder ikke er på et tilstrækkeligt niveau. Derfor er det amerikanske standarder, der som udgangspunkt er anerkendt. Man kan anvende andre standarder, såfremt de har et tilsvarende sikkerhedsniveau.



14	Forventes det, at man dermed også skal holde sig opdateret på amerikansk lovgivning inkl. ændringer?	Det forventes ikke, at man holder sig opdateret med amerikansk lovgivning
15	Påtænkes der på et tidspunkt at ændre henvisning til EN13480-11 "Additional requirements for hydrogen applications", når den ligger klar og harmoniseret iht. PED i stedet for at sætte jeres lid til amerikanske forskrifter ASME B31.12?	Det kan Erhvervsstyrelsen ikke udtale sig om, før denne foreligger.
16	Hvorledes påtænker I forebyggende vedligeholdelse på rørledninger, der er designet med begrænset levetid grundet udmattelsespåvirkninger?	Det er op til ejeren at sikre, at integriteten af rørledningerne opretholdes samt at definere, hvilket overvågnings- og driftsprogram, der sikrer dette.
17	For brint nævnes i § 83, at ejeren skal overvåge trykvariationer i forhold til oprindelige designkriterier. Skal der gennemføres supplerende metallurgiske undersøgelser for revner, inden den oprindeligt beregnede levetid er opnået?	Se ovenstående. Hvis det viser sig at være nødvendigt, så ja, men der er ikke specifikke krav om dette.
18	Og hvad mht. termiske påvirkninger?	Se ovenstående. Hvis det viser sig at være nødvendigt, så ja, men der er ikke specifikke krav om dette.